

## ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» - филиал, Свердловская область, Ачитский район, д. Нижний Арий, ул. 50 лет октября, 1 «а».

г. Красноуфимск

8 августа 2019 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

*В нарушение требований пункта 15 постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»<sup>1</sup>, а именно срок завершения указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ не должен превышать 12 месяцев со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта (территории).*

1. Ограждение периметра объекта не выполнено в соответствии с ГОСТ Р 57278-2016.
2. Освещение периметра объекта не выполнено в полном объеме.
3. Объект не в полной мере оснащен камерами видеонаблюдения с учетом исключения «слепых зон».
4. Обеспечить хранение информации на видеорегистраторе с камер видеонаблюдения на срок не менее 30 суток.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского  
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Свердловской области»

лейтенант полиции



В.В. Мальцев

---

<sup>1</sup> Далее – «ПП РФ 1235»