

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» Ачитский район, д. Нижний Арий, ул. 50 лет Октября, д. 1а

г. Красноуфимск

6 августа 2020 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

1. На объекте недостаточное освещение периметра объекта;
2. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 216;
3. Технические средства охраны выведены на пульт ОО ЧОП «Гранит ВТ».

Инспектор ГОООПО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
лейтенант полиции



В.В. Мальцев