



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Свердловской области
в городе Красноуфимск,
Красноуфимском,
Ачитском, Артинском районах
ул. Советская, 13, г. Красноуфимск,
623300
тел./факс 8-34394-2-22-85
e-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru
от 20.07.2018 г. № 66-07-03/13-
1861 - 2018**


Председателю комиссии:
Заместителю Главы
Администрации Ачитского
городского городского округа по
социальной политике и
общественным отношениям
Хорошайловой О.А.

Копия: директору
МКОУ АГО « Нижнеарийская
средняя общеобразовательная
школа»
Акбаеву Р.Д.

В соответствии с Постановлением главы Ачитского городского округа № 135 от 24.04.2018 г. « О подготовке муниципальных образовательных организаций Ачитского городского округа к 2018-2019 учебному году » 19 июля 2018 года помощник врача по гигиене детей и подростков Зюкова Наталья Сергеевна принимала участие в работе межведомственной территориальной комиссии по приемке школ в 2018-2019 учебном году.

В ходе проведения приемки МКОУ АГО «Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа» были выявлены следующие нарушения требований санитарных правил:

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 8.1 - В учебных кабинетах физики, химии, биологии, в кабинете начальных классов № 2, в обеденном зале пищеблока образовательного учреждения умывальные раковины для мытья рук не обеспечены подводкой горячей воды . Кабинет начальных классов № 1 не обеспечен подводкой холодной и горячей воды ;
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 4.25 - санитарные узлы , расположенные на 1-м этаже, туалет для девочек, расположенный на 2-м этаже, не оборудованы закрывающимися кабинами с дверями ;
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п 6.10 - оконные блоки на пищеблоке образовательного учреждения, в моечной для мытья столовой посуды, в обеденном зале выполнены не из цельного стеклополотна, требуют замены ;
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.7.2.3 - в образовательном учреждении в кабинете физики, информатики , в кабинете истории , в кабинете № 1, в кабинете ОБЖ в одном помещении для общего освещения используются источники света различной природы излучения (одновременно используются лампы накаливания и энергосберегающие лампы) ;
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.7.2.2 - в образовательном учреждении в кабинете физики, информатики , в кабинете истории , в кабинете № 1, в кабинете ОБЖ искусственное освещение представлено лампами накаливания, при требуемом люминесцентном освещении.



В адрес юридического лица МКОУ АГО «Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа» и руководителя МКОУ АГО «Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа» Акбаева Р.Д. имеется выданное предписание по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 85/2017-23 от 08.12.2017г. , срок выполнения предписания 03.09.2018г.

По устранению выявленных нарушений требований санитарных правил , для своевременного принятия мер по выявленным нарушениям, составлен перспективный план мероприятий по устранению нарушений МКОУ АГО «Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа», срок исполнения август 2018- 2019г.г

При устранении выявленных нарушений санитарных правил и норм, выполнения плана мероприятий по устранению нарушений, обеспечения образовательного учреждения водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения, прохождения периодического медицинского осмотра и гигиенического обучения и аттестации персонала образовательной организации , препятствий для проведения образовательной деятельности не установлено.

Начальник Красноуфимского отдела
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области,
Главный
государственный санитарный врач
по городу Красноуфимск,
Красноуфимскому, Ачитскому, Артинскому районам



М.Ю.Коробейникова