



Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека

**Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Свердловской области
в городе Красноуфимск,
Красноуфимском,
Ачитском, Артинском районах**
ул. Советская, 13, г. Красноуфимск, 623300
тел./факс 8-34394-2-22-85
e-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru
от 29.07.2016 г. № 01-07-03-13-01/1324

Председателю комиссии:
заместителю главы администрации
Ачитского городского округа по социальной
политике и общественным отношениям
Хорошайловой О.А.

Директору
МКОУ АГО «Нижнеарийская средняя
общеобразовательная школа».
Габдрахмановой Ф.Ш.

В соответствии с Постановлением главы Ачитского городского округа № 145 от 29.03.2016 г. «О подготовке образовательных учреждений Ачитского городского округа к 2016-2017 учебному году» Д.А. Верзакова 26 июля 2016 г. помощник врача Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» Зюкова Наталья Сергеевна принимала участие в работе территориальной комиссии по приемке школ в 2016 - 2017 учебном году в отношении МКОУ АГО «Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа».

В ходе проведения приемки были выявлены следующие нарушения требований санитарных правил:


- 1) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.1.7 –допускается использование помещений и территории образовательного учреждения не по назначению (в здании школы расположены помещения фельдшерского пункта, администрации, АТС);
- 2) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.3.2 - на территории образовательного учреждения не выделены оборудованные функциональные зоны;
- 3) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.4.25 – в туалетах ,унитазы не оборудованы закрывающимися кабинами без запоров;
- 4) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.4.28 - частично стены в коридоре 1 этажа , в помещении для уборочного инвентаря имеют дефекты, в виде деформаций, трещин;
- 5) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.5.12 –кабинет домоводства, используемый для обучения навыкам приготовления пищи, не оборудован в соответствии с требованиями;
- 6) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.6.8 – в рекреациях, части учебных кабинетах не обеспечена возможность организации проветривания и возможность проведения чистки и мытья окон (окна не открываются в виду изношенности);
- 7) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.7.2.2 - в части учебных помещений искусственное освещение представлено лампами накаливания, при требуемом люминесцентном освещении ;

- 8) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 6.10. – Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, имеются разбитые стекла ;
- 9) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 4.27. – в кабинете 3 класса, в кабинете обслуживающего труда для девочек отсутствуют умывальные раковины для мытья рук ;
- 10) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.8.1 - учебные кабинеты начальных классов, кабинет биологии, химии, физики не оборудованы подводкой горячей воды ;
- 11) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.7.2.5. не соблюдаются требования к размещению люминесцентных ламп в кабинете 3 класса по отношению к светонесущей стене;
- 12) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.4.29 - полы в образовательном учреждении в кабинете информатики, неровные, имеют дефекты в виде щелей, что затрудняет проведение влажной уборки .
- 13) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных п. 12.12 – в образовательном учреждении, в помещении для хранения уборочного инвентаря , не созданы условия для промывания уборочного инвентаря с использованием моющих средств , отсутствует поддон с подводкой горячей и холодной воды;

Часть указанных нарушений были отмечены по результатам приёмки образовательного учреждения в 2015 году, однако не приняты меры по их устранению; отсутствует перспективный план по приведению образовательного учреждения в соответствии с требованиями санитарного законодательства, в том числе с учётом выявленных проблем санитарно-эпидемиологической обстановки.

При условии устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, обеспечения образовательного учреждения водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения препятствий для проведения образовательной деятельности не установлено.

И.о. начальника Красноуфимского отдела
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области,
и.о. главного государственного
санитарного врача по городу Красноуфимск,
Красноуфимскому, Ачитскому, Артинскому районам



М.Ю. Коробейникова