



Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека

**Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Свердловской области
в городе Красноуфимск,
Красноуфимском,
Ачитском, Артинском районах**
ул. Советская, 13, г. Красноуфимск, 623300
тел./факс 8-34394-7-59-43
e-mail: mail_07@66.rosпотребнадзор.ru
от 11.08.2017 г. № 01-07-03-13-01/ 1415

Председателю комиссии:
заместителю главы администрации
Ачитского городского округа по социальной
политике и общественным отношениям
Хорошайловой О.А.

Директору
МКОУ АГО «Нижнеарийская средняя
общеобразовательная школа».
Габдрахмановой Ф.Ш.

В соответствии с Постановлением Главы Ачитского городского округа № 228 от 12.04.2017 г. «О подготовке образовательных учреждений Ачитского городского округа к 2017-2018 учебному году» 10 августа 2017 г. Митрофанов Евгений Валентинович – Заведующий отделом организации деятельности – врач по общей гигиене Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» принимал участие в работе территориальной комиссии по приемке школ в 2017 - 2018 учебном году в отношении **МКОУ АГО «Нижнеарийская средняя общеобразовательная школа»**.

В ходе проведения приемки были выявлены следующие нарушения требований санитарных правил:

- 1) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.1.7 – допускается использование помещений и территории образовательного учреждения не по назначению (в здании школы расположены помещения фельдшерского пункта, администрации, АТС);
- 2) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.6.8 – в рекреациях, части учебных кабинетах не обеспечена возможность организации проветривания и возможность проведения чистки и мытья окон (окна не открываются в виду изношенности);
- 3) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п. 6.10. – в некоторых учебных кабинетах (кабинеты начальных классов, русского языка и литературы, информатики) остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета;
- 4) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях п.8.1 - учебные кабинеты начальных классов, кабинет биологии, химии, физики не оборудованы подводкой горячей воды;
- 5) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных п. 12.12 – в образовательном учреждении, в помещении для хранения уборочного инвентаря, не созданы условия для промывания уборочного инвентаря с использованием моющих средств, отсутствует поддон с подводкой горячей и холодной воды;

Часть указанных нарушений были отмечены по результатам приёмки образовательного учреждения в 2015 и 2016 годах, однако не приняты меры по их устранению.

При условии устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, обеспечения образовательного учреждения водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения препятствий для проведения образовательной деятельности не установлено.

Начальник Красноуфимского отдела
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области,
Главный государственный
санитарный врач по городу Красноуфимск,
Красноуфимскому, Ачитскому и Артинскому районам



М.Ю. Коробейникова